

04. UPS自動停止時間を遅らせる

<OS>

WindowsNT

<概要>

使用されるWindowsNTの環境において、MS-Exchange等のメールサーバのようにアプリケーションの終了に時間のかかるソフトを使用されている場合、本ソフトによりシャットダウン処理が終了する前にUPSが停止してしまう。

<対応策>

「スクリプト実行レベル」でアプリケーションを終了させてからシャットダウンを開始するように設定して下さい。スクリプトの設定に関しては、本ソフトのマニュアルを参照して下さい。