

21. 短い停電でshutdownを実行してしまう

<症状>

インストールしたのですが、正常に動作しません。考えられる理由があれば教えていただきたいのですが。

インストール終了後、デーモンのチェックおよびUPSとの接続チェックを実施しました(正常終了)。停電動作チェックをしようとしてUPSのコンセントを抜き、すぐさしなおしたのですが、以下のメッセージが画面に出ながらシステムがシャットダウンされてしまいました。

```
oct 20 16:26:00 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) Power trouble!  
oct 20 16:26:01 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) Filed to recover  
oct 20 16:26:02 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) System down now!  
oct 20 16:26:04 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) Filed to recover  
oct 20 16:26:07 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) System down now!  
oct 20 16:26:10 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) Filed to recover  
oct 20 16:26:13 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) System down now!  
oct 20 16:26:16 wptds01 /usr/local/bin/upsd[17734]: (wptds01) Filed to recover
```

なお、動作条件の設定値はデフォルトのままです。

<対応内容>

UPS側からLOWバッテリー信号が出てきたため、shutdownがかかっています。ソフトウェアの動作は、正常です。しばらくバッテリーが充電されるまで待ってから、再度停電テストを行ってください。(UPSごとに充電時間は、異なります。)